
CERTIFICACIÓN DEL INTERRUPTOR DIFERENCIAL

En Venado Tuerto, a los ____ días del mes de _____ de 20____, el profesional abajo firmante **CERTIFICA** haber realizado la verificación del funcionamiento del interruptor diferencial, de acuerdo a las normativas vigentes en la materia, en la instalación eléctrica ubicada en: _____

(CALLE Y NÚMERO / SECTOR)

a solicitud de: _____ Expediente Nro: _____
(RAZÓN SOCIAL DEL TITULAR)

Marca: _____ Tensión: Monofásica Potencia: _____ amp.

Trifásica

Sección cableado de alimentación: _____ mm²

Sección cableado de salida: _____ mm²

Ubicación: Tablero General

Sensibilidad: _____ (miliseg. 30 mA)

Tablero Secundario

Datos del Profesional

Apellido y Nombre: _____

DNI: _____

Dirección: _____

Teléfono: _____

Título: _____

Nro de Matrícula: _____

Firma: _____

IMPORTANTE:

1.- DEBERA ADJUNTAR:

-FOTOGRAFIA en primer plano del INTERRUPTOR DIFERENCIAL, en tamaño A4 (puede ser impresa en láser a color o negro) con la suficiente nitidez para que permita distinguir los circuitos,

-FOTOGRAFIA en primer plano del TABLERO donde se encuentra instalado,

Ambas, con las conexiones (bornes) a la vista; es decir, sin la contratapa,

-FOTOCOPIA de la habilitación Municipal, y

-Presentar, en tamaño A4, esquema unifilar de distribución de energía hasta la última protección contra contactos indirectos.

2.- PODRA ADJUNTAR al presente el / los anexo/s técnico/s que considere pertinente/s, conforme su criterio técnico.

Al suscribir el presente, certifico en carácter de DECLARACION JURADA (es decir que aseguro la veracidad de esta certificación *bajo juramento* ante la presente autoridad administrativa), al momento de realizar la Inspección, sobre el apto funcionamiento eléctrico, que el interruptor diferencial identificado ha sido Testeado, funcionando correctamente, protegiendo la totalidad de los circuitos eléctricos del sector.

Nota: Asume la responsabilidad técnica, por cuanto incurrirá en responsabilidad civil y/o penal por los daños y perjuicios que fueran consecuencia de los actos y/u omisiones relacionados exclusivamente con la tarea de control a su cargo. Adecuarse a las normativas AEA vigentes.